单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：	
	职称： 工程师	
	工作单位： 如皋市人民医院	
项目信息	项目名称： 外科楼 1 号螺杆机组维修	
	供应商名称： 南通维达制冷设备工程有限公司	
专业人员论证意见	南通维达制冷设备工程有限公司为如皋市人民医院空调维保单位，本次机组维修直接影响后期空调使用时的制冷效果，为确保后期空调使用保障效果，避免后期因使用效果不佳产生不必要的扯皮现象，建议由维达制冷工程有限公司进行维修并更换冷媒。	
专业人员签字		日期 2025 年 4 月 10 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：[illegible]
	职称：主管技师
	工作单位：如皋市人民医院
项目信息	项目名称：外科楼 1 号螺杆机组维修
	供应商名称：南通维达制冷设备工程有限公司
专业人员论证意见	南通维达制冷设备工程有限公司是如皋市人民医院外科楼地下室水冷螺杆机组维保单位。该1号机组出现[illegible]。泄漏冷媒。说是需维修。从后期维修保修一责任角度考虑。建议由原维保单位机组维修。
专业人员签字	日期 2025 年 6 月 10 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：纪惺	
	职称：工程师.	
	工作单位：如皋市人民医院	
项目信息	项目名称：外科楼1号螺杆机组维修	
	供应商名称：南通维达制冷设备工程有限公司	
专业人员论证意见	该机组由南通维达制冷设备工程有限公司维护保养，2024年夏季运行时出现压缩机头吸气处胶圈老化导致冷媒泄露，为确保2025年夏季供冷效果，且从维修后统一责任角度考虑，防止扯皮现象，建议以单一来源采购方式由维保单位实施维修.	
专业人员签字	纪惺	日期 2025 年 4 月 10 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。